

## **GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH**

Số: 00026.25/CNKĐ-TPE

Tên đối tượng kiểm định: *MBT 3P 560kVA* .....

Kiểu loại: *Dầu* .....Số serial: *T00024395* .....

Nhà sản xuất/ nước sản xuất: *THIBIDI* .....

Năm sản xuất: *2024* .....

Đặc tính, thông số kỹ thuật chính: *Sấm: 560kVA; Uđm: 22/0.4kV; Idm: 14.7/ 808.3A;  
Dyn-11* .....

Địa điểm lắp đặt: : *TBA 560kVA-Tư nhân Phan Thị Anh Đài - số 92 đường số 6,  
phường Bình Trưng, TP. HCM.* .....

Đơn vị quản lý/ sử dụng: *Tư nhân Phan Thị Anh Đài* .....

Đã được kiểm định (lần đầu ☒, định kỳ ☐, bất thường ☐) đạt yêu cầu theo biên bản  
kiểm định/ thử nghiệm kèm theo

Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày: *12/09/2028* .....

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2025

**CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN  
THÀNH PHÁT  
P.Giám Đốc**

**KIỂM ĐỊNH VIÊN**

**NGUYỄN HỮU THÀNH**



**NGUYỄN TRUNG TUYẾN**

## **GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH**

Số: 00027.25/CNKĐ-TPE

Tên đối tượng kiểm định: Cầu chì cắt có tải LBFCO .....

Kiểu loại: Outdoor ..... Vật liệu cách điện: Polyme .....

Nhà sản xuất/ nước sản xuất: Tuấn Ân.....

Năm sản xuất: 2025.....

Đặc tính, thông số kỹ thuật chính: Uđm: 27kV; Iđm: 100A, Tần số: 50Hz .....

Địa điểm lắp đặt: : TBA 560kVA-Tư nhân Phan Thị Anh Đài - số 92 đường số 6,  
phường Bình Trưng, TP. HCM. ....

Đơn vị quản lý/ sử dụng: Tư nhân Phan Thị Anh Đài .....

Đã được kiểm định (lần đầu ☒, định kỳ ☐, bất thường ☐) đạt yêu cầu theo biên bản  
kiểm định/ thử nghiệm kèm theo

Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày: 12/09/2028 ...../.

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2025

**CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN  
THÀNH PHÁT  
P.Giám Đốc**

**KIỂM ĐỊNH VIÊN**

**NGUYỄN HỮU THÀNH**



**NGUYỄN TRUNG TUYẾN**



## **GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH**

Số: 00028.25/CNKĐ-TPE

Tên đối tượng kiểm định: *CHỐNG SÉT VAN – LA* .....

Kiểu loại: *Polymer* .....Số serial: *không rõ* .....

Nhà sản xuất/ nước sản xuất: *Tuấn Ân* .....

Năm sản xuất: *2025* .....

Đặc tính, thông số kỹ thuật chính: *Uđm: 18kV; MCOV: 15.3kV; In: 10kA* .....

Địa điểm lắp đặt: : *TBA 560kVA-Tư nhân Phan Thị Anh Đài - số 92 đường số 6,  
phường Bình Trưng, TP. HCM.* .....

Đơn vị quản lý/ sử dụng: *Tư nhân Phan Thị Anh Đài* .....

Đã được kiểm định (lần đầu ☒, định kỳ ☐, bất thường ☐) đạt yêu cầu theo biên bản  
kiểm định/ thử nghiệm kèm theo

Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày: *12/09/2028* ...../.

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2025

**CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN  
THÀNH PHÁT  
P.Giám Đốc**

**KIỂM ĐỊNH VIÊN**

**NGUYỄN HỮU THÀNH**



**NGUYỄN TRUNG TUYẾN**

## **GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH**

Số: 00029.25/CNKĐ-TPE

Tên đối tượng kiểm định: *CÁP NGẦM TRUNG THỂ* .....

Kiểu loại: *Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC*.....Số serial: *không rõ* .....

Nhà sản xuất/ nước sản xuất: *LS Vina*.....

Năm sản xuất: *Không rõ*.....

Đặc tính, thông số kỹ thuật chính: *Uđm: 12.7/22(24)kV, 3x50mm<sup>2</sup>, Chiều dài: 10m....*

Địa điểm lắp đặt: : *TBA 560kVA-Tư nhân Phan Thị Anh Đài - số 92 đường số 6,  
phường Bình Trưng, TP. HCM.* .....

Đơn vị quản lý/ sử dụng: *Tư nhân Phan Thị Anh Đài* .....

Đã được kiểm định (lần đầu ☒, định kỳ ☐, bất thường ☐) đạt yêu cầu theo biên bản  
kiểm định/ thử nghiệm kèm theo

Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến ngày: *12/09/2028* .....

*TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2025*

**CÔNG TY CP THÍ NGHIỆM ĐIỆN  
THÀNH PHÁT  
P.Giám Đốc**

**KIỂM ĐỊNH VIÊN**



**NGUYỄN HỮU THÀNH**



**NGUYỄN TRUNG TUYẾN**